

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL CASIN

Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030, mail:
primaria_casin@yahoo.com

HOTARAREA NR.38
DIN 24.05.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Realizare instalatie utilizare gaze naturale de joasa presiune pe strada Stadionului, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau”

Consiliul Local al comunei Casin, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din data de 24.05.2023 , la care participa un numar de 13 consilieri locali din cei 13 consilieri locali in functie, luand in dezbatere ;

Referatul de aprobare al primarului nr.4207/23.05.2023;

Raportul de specialitate nr.4208/23.05.2023 intocmit de doamna Magureanu Mihaela, consilier achizitii publice;

Avizul Tehnic de Racordare/notificare ACR la sistemul de distributie a gazelor naturale nr.213479390/30.12.2021 eliberat de DelGaz - Grid S.A. Romania;

In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129, alin (2) lit. d), alin. 4 lit. (d) si ale art. 196, alin 1, lit a, art. 197 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Realizare instalatie utilizare gaze naturale de joasa presiune pe strada Stadionului, sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau”, dupa cum urmeaza :

Indicatori economici :

Valoarea totala a investitiei este de 6.000 lei fara TVA;

Valoarea totala cu TVA19 % este 7.140 lei din care TVA= 1.140 lei;

Valoarea de C+M a investitiei este de 5.500 lei fara TVA ;

Valoarea totala de C+M cu TVA19% a investitiei este de 6.545 lei cu TVA; din care TVA= 1.045 lei.

Celelalte cheltuieli reprezinta cheltuieli de proiectare si verificare MDRT a proiectului , fiind in valoare de 500 lei fara TVA respectiv 595 lei cu TVA.

Indicatorii tehnici

Investitia va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- debit aprobat unitar : 2,8 m³/ h - centrala termica ;
- instalatia exterioara se va realiza din PE-HD 100 sdr 11 dN 32MM; respectiv OL ;
- contor volumetric gaze G4 Qmax= 6mc/h

Art.2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei Casin si Institutiei Prefectului – Judetul Bacau.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bordeianu Bogdan

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei ,
POPESCU MONICA-FLORINELA

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva », 0 »abtineri ».